



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195273, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Чернявская И.В.
/Чернявская И.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.005.Л. 2982 « 16 » февраля 2023 года

Вид инспекции: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга).

Местонахождение заказчика: 195297, г. Санкт-Петербург, пр. Суздальский, д. 93, корп. 2, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга; 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, корп. 2, лит. А.

Основание для проведения инспекции: Гражданско-правовой договор № 144-ЛАБ-2023 от 30.12.2022 г., заявка вх. № 78-20-03Ф/И2410-2023 от 23.01.2023 г., обязательство о беспристрастности от 23.01.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 23.01.2023 г. по 16.02.2023 г.

Область инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, корп. 2, лит. А:

№ А- 0001333562

Продолжение: листов 2
с № А- 0001333563
по № А- 0001333564

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

1. Искусственной освещенности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- протокол измерений освещенности № 8-3Ф-315 от 27.01.2023 г., протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-315 от 27.01.2023 г. Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.).

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза искусственной освещенности и микроклимата в ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, корп. 2, лит. А, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата, искусственной освещенности проводились 26.01.2023 г. специалистом ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.) в соответствии с утвержденной областью аккредитации и включенными в неё методами измерений. Требования к условиям и срокам проведения измерений соблюдены, применяемые средства измерений соответствуют требованиям законодательства о единстве измерений.

Измерения искусственной освещенности проведены в учебном кабинете № 9 (начальная школа), учебном кабинете № 8 (начальная школа), учебном кабинете № 7 (начальная школа). Система искусственного освещения – общая, светильники укомплектованы люминесцентными лампами. В помещениях выполнено по 5 контрольных точек измерений. Измерения проведены при плотно закрытых жалюзи, перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Напряжение в электрической сети в начале и в конце измерений 223-224 В. По результатам инструментальных измерений, представленным в

№ А- 0001333563

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

протоколе измерений освещенности № 8-3Ф-315 от 27.01.2023 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.) установлено: средняя освещенность в учебном кабинете № 9 (начальная школа) составила 302 лк, в учебном кабинете № 8 (начальная школа) составила 305 лк, в учебном кабинете № 7 (начальная школа) составила 303 лк, что находится выше нормативного значения «не менее 300 лк» и отвечает требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Измерения микроклимата проведены в учебном кабинете № 9 (начальная школа), учебном кабинете № 8 (начальная школа), учебном кабинете № 7 (начальная школа). Точки проведения измерений в центре помещения и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении, на расстояниях от поверхности пола - 0,1 м; 0,6 м; 1,7 м. Условия проведения измерений: в обследованных помещениях вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, измерения проведены при закрытых окнах, дверях, центральное отопление включено, влаговыведение и избытки явного тепла отсутствуют. Метеоусловия в день измерений: температура наружного воздуха +1°C. По результатам инструментальных измерений, представленным в протоколе измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-315 от 27.01.2023 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.) установлено: в учебном кабинете № 9 (начальная школа), учебном кабинете № 8 (начальная школа), учебном кабинете № 7 (начальная школа) температура воздуха составила 22,2-22,7°C, относительная влажность воздуха составила 40-41%, скорость движения воздуха составила <0,1 м/с, что находится в пределах допустимых величин и отвечает требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела V, табл. 5.34, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, корп. 2, лит. А:

1. Искусственная освещенность в учебном кабинете № 9 (начальная школа), учебном кабинете № 8 (начальная школа), учебном кабинете № 7 (начальная школа) **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Микроклимат в учебном кабинете № 9 (начальная школа), учебном кабинете № 8 (начальная школа), учебном кабинете № 7 (начальная школа) **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Халимон В.Л.
№ А- 0001333564

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru